



# Pošta

Hrvatska pošta Mostar

Uprava Društva

Dj.br: 10-1-21-4105-8/25

Mostar, 18.06.2025.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22 i 50/24) Uprava Društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, na 460. sjednici dana 18.06.2025.godine, donijela je:

## ODLUKU

### o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

1. Prihvaća se preporuka povjerenstva za provođenje otvorenog postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu klima uređaja
2. Ugovor se dodjeljuje ponuditelju: **Servis Čović d.o.o. Čitluk**
3. Nakon što ova odluka postane konačna, sa odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor u vrijednosti od **19.475,18 KM** bez PDV-a, sukladno uvjetima nadmetanja.
4. Odabrani ponuditelj je dužan u roku od pet dana od dana primitka ove odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata iz točke 7. tenderske dokumentacije. Dokumenti moraju biti dostavljeni putem pošte ili izravno na protokol ugovornog tijela najkasnije peti dan po primitku odluke o odabiru, u radnom vremenu ugovornog tijela (do 16 sati), te za ugovorno tijelo nije relevantno na koji su način poslani.
5. Ova odluka objavit će se na internet/web stranici Društva istovremeno sa upućivanjem iste sudionicima u postupku javne nabave, u skladu sa člankom 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

### Obrazloženje

Nakon raspisanog otvorenog postupka objavljenog na Portalu javne nabave br. 286-1-1-156-3-52/25 od 23. 5. 2025. godine u postupku odabira najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu klima uređaja, ponude su dostavili sljedeći ponuditelji:

Redni broj omotnice ponude	Naziv ponuditelja	Ukupna cijena (KM bez PDV-a)	Ponudeni popust
1.	Digital line d.o.o. Sarajevo	19.750,00	_____
2.	Energo centar d.o.o. Trn	19.900,00	_____
3.	Hidro – Geo inženjering d.o.o. Tešanj	19.800,00	_____
4.	A/C Servis S.P. Golemović Bojan Banja Luka	19.950,00	_____
5.	ZTR “ BMG Elektronik“ Gordijan Pisić s.p.Zvornik	20.000,00	_____
6.	Servis Čović d.o.o. Čitluk	19.475,18	_____

U postupku pregleda ponuda utvrđeno je da:

Nakon izvršenog otvaranja pravovremeno prispjelih ponuda povjerenstvo je pristupilo pregledu dokumentacije priloženih uz ponude u smislu provjere valjanosti istih s obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog tijela u tenderskoj dokumentaciji, odnosno vrednovanju ponude, a u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim tenderskom dokumentacijom i Zakonom o javnim nabavama BiH, odnosno pripadajućim podzakonskim aktima.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i valjanosti dokumentacije, povjerenstvo je utvrdilo da:

Ponuda ponuditelja, Digital Line d.o.o. Sarajevo, ne ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uvjete odnosno zahtjeve ugovornog tijela, te je kao takva nepravilna za ugovorno tijelo i ne može biti predmet vrednovanja sukladno utvrđenim kriterijima u tenderskoj dokumentaciji.

Ponuđena klima za stavku 1 iz tehničke specifikacije ne zadovoljava tražene kriterije. U tehničkoj specifikaciji je tražen kapacitet grijanja min 4,0 KW a ponuđena je klima kapaciteta 3,8 KW.

Ponuđena klima za stavku 2 iz tehničke specifikacije ne zadovoljava tražene kriterije. U tehničkoj specifikaciji je tražen kapacitet grijanja min 6,3 KW a ponuđena je klima kapaciteta 5,6 KW.

Ponuda ponuditelja, Energo Centar d.o.o. Trn-Laktaši, ne ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uvjete odnosno zahtjeve ugovornog tijela, te je kao takva nepravilna za ugovorno tijelo i ne može biti predmet vrednovanja sukladno utvrđenim kriterijima u tenderskoj dokumentaciji.

Ponuđena klima za stavku 1 iz tehničke specifikacije ne zadovoljava tražene kriterije. U tehničkoj specifikaciji je tražen kapacitet grijanja min 4,0 KW a ponuđena je klima kapaciteta 3,81 KW.

Ponuda ponuditelja, Hidro-Geo Inžinjeri d.o.o. Tešanj, ne ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uvjete odnosno zahtjeve ugovornog tijela, te je kao takva nepravilna za ugovorno tijelo i ne može biti predmet vrednovanja sukladno utvrđenim kriterijima u tenderskoj dokumentaciji.

Ponuđena klima za stavku 1 iz tehničke specifikacije ne zadovoljava tražene kriterije. U tehničkoj specifikaciji je tražen kapacitet grijanja min 4,0 KW a ponuđena je klima kapaciteta 3,8 KW.

Ponuđena klima za stavku 2 iz tehničke specifikacije ne zadovoljava tražene kriterije. U tehničkoj specifikaciji je tražen kapacitet hlađenja min 5,2 KW a ponuđena je klima kapaciteta 5,0 KW, dok je za kapacitet grijanja traženo min 6,3 KW a ponuđena je klima kapaciteta 5,5 KW.

Ponuda ponuditelja, A/C Servis S.P. Golemović Bojan Banja Luka, ne ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uvjete odnosno zahtjeve ugovornog tijela, te je kao takva nepravilna za ugovorno tijelo i ne može biti predmet vrednovanja sukladno utvrđenim kriterijima u tenderskoj dokumentaciji.

Ponuđena klima za stavku 1 iz tehničke specifikacije ne zadovoljava tražene kriterije. U tehničkoj specifikaciji je tražen kapacitet grijanja min 4,0 KW a ponuđena je klima kapaciteta 3,81 KW.

Ponuda ponuditelja, ZTR „BMG Elektronik“ Gordijan Pisić S.P. Zvornik, ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uvjete odnosno zahtjeve ugovornog tijela, te je kao takva prihvatljiva za ugovorno tijelo i može biti predmet vrednovanja sukladno utvrđenim kriterijima u tenderskoj dokumentaciji.

Ponuda ponuditelja, Servis Čović d.o.o. Čitluk, ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uvjete odnosno zahtjeve ugovornog tijela, te je kao takva prihvatljiva za ugovorno tijelo i može biti predmet vrednovanja sukladno utvrđenim kriterijima u tenderskoj dokumentaciji.

Tenderskom dokumentacijom predviđena je e aukcija i ista je provedena. Rang lista, nakon e aukcije, glasi:


Rang lista	Naziv ponuditelja	Ukupna cijena (KM bez PDV-a)
1.	Servis Čović d.o.o. Čitluk	19.475,18
2.	ZTR " BMG Elektronik" Gordijan Pisić s.p.Zvornik	20.000,00

Postupajući po preporuci povjerenstva utvrđeno je da je za najpovoljnijeg ponuditelja, za nabavu klima uređaja, odabran ponuditelj Servis Čović d.o.o. Čitluk.

Na temelju navedenog odlučeno je kao u izreci.

#### **Pouka o pravnom lijeku:**

Protiv ove odluke može se uložiti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja sukladno čl.101. st.1 t. d) Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se ulaže u pisanoj formi ugovornom tijelu na način propisan čl. 99. Zakona o javnim nabavama.



Dostaviti:

- Povjerenstvu za nabavu
- Uredu nabave, investicija i održavanja
- Ponuditeljima
- a/a

