



Pošta

Hrvatska pošta Mostar

Uprava Društva

Dj.br: 10-1-21-3934-7/26

Mostar, 03.06.2026.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH” broj 39/14, 59/22 i 50/24) Uprava Društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, na 508. sjednici dana 03.06. 2026.godine, donijela je:

ODLUKU o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

1. Prihvaća se preporuka povjerenstva za provođenje otvorenog postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu klima uređaja.
2. Ugovor se dodjeljuje ponuditelju: **Servis Čović d.o.o. Čitluk.**
3. Nakon što ova odluka postane konačna, sa odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor u vrijednosti od 20.639,00 KM bez PDV-a, sukladno uvjetima nadmetanja.
4. Odabrani ponuditelj je dužan u roku od pet dana od dana primitka ove odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata iz točke 7. tenderske dokumentacije. Dokumenti moraju biti dostavljeni putem pošte ili izravno na protokol ugovornog tijela najkasnije peti dan po primitku odluke o odabiru, u radnom vremenu ugovornog tijela (do 16 sati), te za ugovorno tijelo nije relevantno na koji su način poslani.
5. Ova odluka objavit će se na internet/web stranici Društva istovremeno sa upućivanjem iste sudionicima u postupku javne nabave, u skladu sa člankom 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

Obrazloženje

Nakon raspisanog otvorenog postupka objavljenog na Portalu javne nabave br. 286-1-1-156-3-73/26 od 30. 04.2026. godine u postupku odabira najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu klima uređaja, ponude su dostavili sljedeći ponuditelji:

Redni broj omotnice ponude	Naziv ponuditelja	Omotnica s ponudom ispravno zatvorena	Ukupna cijena (KM bez PDV-a)	Ponudeni popust
1.	Global Logistic d.o.o. Banja Luka	Da	25.000,00	-
2.	Energo centar d.o.o. Trn Laktaši	Da	25.000,00	-
3.	Hidro – Geo inženjering d.o.o. Tešanj	Da	24.600,00	-
4.	A/C Servis S.P. Golemović Bojan	Da	24.980,00	-
5.	Servis Čović d.o.o. Čitluk	Da	20.639,00	-

U postupku pregleda ponuda utvrđeno je da:

Ponuda ponuditelja, **Global Logistic d.o.o. Banja Luka**, ne ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uvjete odnosno zahtjeve ugovornog tijela, te je kao takva nepravilna za ugovorno tijelo i ne može biti predmet vrednovanja sukladno utvrđenim kriterijima u tenderskoj dokumentaciji.

Ponuđena klima za stavku 1 iz tehničke specifikacije ne zadovoljava tražene kriterije. U tehničkoj specifikaciji je tražen kapacitet grijanja min 4,0 KW a ponuđena klima je 3,79 KW.

Ponuđeni stropni ventilokonvektor za stavku 4 iz tehničke specifikacije ne zadovoljava tražene kriterije. U tehničkoj specifikaciji je tražena dimenzija rešetke 730*730 a ponuđeni uređaj je dimezije 575*575.

Za stavku 5 zidni ventilokonvektor ponuditelj je dostavio tehnički list na engleskom jeziku, za koji nije dostavio prijevod kako je traženo u tenderskoj dokumentaciji.

Ponuda ponuditelja, **Energo Centar d.o.o. Trn-Laktaši**, ne ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uvjete odnosno zahtjeve ugovornog tijela, te je kao takva nepravilna za ugovorno tijelo i ne može biti predmet vrednovanja sukladno utvrđenim kriterijima u tenderskoj dokumentaciji.

Ponuđena klima za stavku 1 iz tehničke specifikacije ne zadovoljava tražene kriterije. U tehničkoj specifikaciji je tražen kapacitet grijanja min 4,0 KW a ponuđena klima je 3,80 KW.

Ponuđeni stropni ventilokonvektor za stavku 4 iz tehničke specifikacije ne zadovoljava tražene kriterije. U tehničkoj specifikaciji je tražena dimenzija rešetke 730*730 a ponuđeni uređaj je dimezije 600*600.

Za stavku 5 zidni ventilokonvektor ponuditelj je dostavio uređaj koji ne zadovoljava tražene dimenzije iz tehničke specifikacije. Za stavke 4 i 5 ponuditelj je dostavio tehnički list koji je djelomično na engleskom jeziku, za koji nije dostavio prijevod kako je traženo u tenderskoj dokumentaciji.

Ponuda ponuditelja, **Hidro-Geo Inžinjeri d.o.o. Tešanj**, ne ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uvjete odnosno zahtjeve ugovornog tijela, te je kao takva nepravilna za ugovorno tijelo i ne može biti predmet vrednovanja sukladno utvrđenim kriterijima u tenderskoj dokumentaciji.

Ponuđeni ventilokonvektori za stavke 4 i 5 iz tehničke specifikacije ne zadovoljavaju kriterije tražene tehničkom specifikacijom. Dostavljeni tehnički list za stavku 4 nema podatke o dimenzijama ventilokonvektora, iako je u tehničkoj specifikaciji tražena dimenzija rešetke 730*730. Dostavljeni tehnički list za stavku 5 nema nikakve podatke o dimenzijama ventilokonvektora, te samim time ne možemo izvršiti usporedbu sa traženim dimenzijama iz tehničke specifikacije.

Ponuda ponuditelja, **A/C Servis S.P. Golemović Bojan Banja Luka**, ne ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uvjete odnosno zahtjeve ugovornog tijela, te je kao takva

nepravilna za ugovorno tijelo i ne može biti predmet vrednovanja sukladno utvrđenim kriterijima u tenderskoj dokumentaciji.

Ponuđena klima za stavku 1 iz tehničke specifikacije ne zadovoljava tražene kriterije. U tehničkoj specifikaciji je tražena radna temperatura: od -10 do 43 C, a ponuđena klima ima radnu temperatura: od -7 do 43 C.

Ponuđena klima za stavku 2 iz tehničke specifikacije ne zadovoljava tražene kriterije. U tehničkoj specifikaciji je tražena radna temperatura: od -15 do 46 C, a ponuđena klima ima radnu temperatura: od -7 do 43 C.

Ponuđeni stropni ventilokonvektor za stavku 4 iz tehničke specifikacije ne zadovoljava tražene kriterije. U tehničkoj specifikaciji je tražena dimenzija rešetke 730*730 a ponuđeni uređaj je dimezije 600*600.

Ponuđeni stropni ventilokonvektor za stavku 5 iz tehničke specifikacije ne zadovoljava tražene kriterije. U tehničkoj specifikaciji je tražena širina ormarića min 116 cm a ponuđeni uređaj je širine 104 cm.

Ponuda ponuditelja, **Servis Čović d.o.o. Čitluk**, ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uvjete odnosno zahtjeve ugovornog tijela, te je kao takva prihvatljiva za ugovorno tijelo i može biti predmet vrednovanja sukladno utvrđenim kriterijima u tenderskoj dokumentaciji.

Sukladno članku 4. st. 2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije u slučaju jedne prihvatljive ponude e-aukcija nije provedena, nego se postupak okončava u skladu sa člankom 69. Zakona.

Postupajući po preporuci povjerenstva utvrđeno je da je za najpovoljnijeg ponuditelja, za nabavu klima uređaja, odabran ponuditelj **Servis Čović d.o.o. Čitluk**.

Na temelju navedenog odlučeno je kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se uložiti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja sukladno čl.101. st.1 t. d) Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se ulaže u pisanoj formi ugovornom tijelu na način propisan čl. 99. Zakona o javnim nabavama.



Direktor-predsjednik Uprave

/mr.sc. Mate Rupčić/

Dostaviti:

- Povjerenstvu za nabavu
- Uredu nabave, investicija i održavanja
- Ponuditeljima
- a/a